



Č.č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STIEN	POZNÁMKA
5	KABINET	m ² 19,60	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOUKL.V=100 BELINOVÝ OBRÁD.V=1500
6	UČEŇNA	59,00	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOUKL.V=100 BELINOVÝ OBRÁD.V=1500
13	VSTUP NA SCHODIŠTE	18,00	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁD ALUTRAMI v=2000
14	SCHODIŠTE + MEDZIP.	20,20	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁD ALUTRAMI v=2000
15	UMÝVÁREN CHLAPCI	3,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINOVÝ OBRÁD.V=1500
16	UPRATOVAČKA	1,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINOVÝ OBRÁD.V=1500
17	WC CHLAPCI	3,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINOVÝ OBRÁD.V=1350
18	PREDSIEN WC	4,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINOVÝ OBRÁD.V=1500
19	CHODBA	176,37	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁD ALUTRAMI v=2000
20	ZÁVETRIE	7,20	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁD ALUTRAMI v=2000

ODFUK NTL PLYNU Z KOTOLNE
VYVEDENÝ NAD ATIKU KD DN20



1	KONDENZAČNÝ VYKUROVACÍ PLYNOVÝ KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50 S TEPELNÝM VÝKONOM NOM. 19,0-50,0 kW, 230 V, 50Hz, IP 44, PRIKON 80 W	2 ks
2	KOMIN KONCENTRICKÉ RÚRY VNÚTORNÝ VONKAJŠÍ DN 110/160, L=13 m, PLÁŠT nerezová ocel	2 ks
3	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU-VAREM, OBJEM 80 l	2 ks
4	TEPLOVODNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUPOFS MAGNA 3 32-100, 1~230V, 50 Hz P=350 W, I=2,0A, n=2 700 ot/min H=6,0 m, Q=5,0 m3/h	2 ks
5	ČERPADLO KONDENZÁTU WILO DRAIN LIFT Con	1 ks
6	ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVŇA VODY EZV 32	1 ks

VYPRACOVAL: Ing. KAROL PETROVIČ	ZODP. PROJ. Ing. KAROL PETROVIČ	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ TRNOVEC ^{n/Váh} č.242 TEL. +421 0905 255 840 e-mail: karolpetrovic4@gmail.com
NÁZOV AKCIE: HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZŠ V BATOROVSKÝCH KOSIHÁCH S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDENZAČNÉ KOTLE.			FORMÁT: — DÁTUM: 12/2020
MIESTO STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA BATOROVSKÝCH KOSIH Modranská cesta č.892 par. č.183/3, 184/1 k.ú. BATOROVÉ KOHY			STUPEŇ: P.S. MIERITKO: ARCH.Č.: Č.VÝKRR.: 1:50 30–12/20 3
INVESTOR: ZŠ BATOROVÉ KOSHY, Modranská cesta č.892, 946 34 BATOROVÉ KOSHY			Časť: KOT-01
OBSAH:			